



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я/прізвище)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "13" 12 2016 року

№ 602-123-20-3/3555

Об'єкт експертизи: Гідроізоляційна прокладка у вигляді джгута «Пенебар»

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 4002310000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: в будівництві та для ремонтних робіт

Країна-виробник: Російська Федерація, НПО "Уральский завод специальных материалов", 620072, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д.35, кв.77

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ПЕНЕТРОН-КИЇВ», 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, корп.В, офіс 202, тел.+38(044)200-23-21, код за ЄДРПОУ 35417345

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 1/08 від 09.01.2008 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, мг/м<sup>3</sup>, не більше): дибутілфталат - 0,01; бензол - 0,1; хлористий вініл - 0,005; циклогексанон - 0,04; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування речовини; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих