



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.05. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 17380

Поліуретани в первинних формах PenePurFoam N Komponente A, PenePurFoam R компонент A, PenePurFoam NR компонент A, PenePurFoam компонент B, PeneSplitSeal компонент A, PeneSplitSeal компонент B, PeneSplitSeal S компонент A, PeneSplitSeal S компонент B PenePurFoam 1K, PenePurFoam 1K каталізатор, PenePurFoam 65, PenePurFoam 65 каталізатор.

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3909509090

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонтні роботи.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Bau Profi Chemie GmbH", Willy Brandt Platz, 4; D-90402 Nürnberg, Німеччина

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ПЕНЕТРОН-КИЇВ», Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, корп. В, офіс 202, тел. +38(044)200-23-21, код ЄДРПОУ: 35417345

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт № 160506 від 06.05.2016 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): ацетальдегід - 0,01; формальдегід - 0,003; гексаметилендіамін - 0,001; бутилацетат - 0,1; ацетон - 0,35; метанол - 0,5; пропан - 0,3; бензол - 0,1; толуол - 0,6; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до Державних санітарних норм та правил ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування речовин; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист органів дихання, очей та шкіри. Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.1.021-75 «Системы вентиляционные. Общие требования»; ГОСТ ССБТ 12.4.011 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Транспортування, застосування згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Поліуретани в первинних формах PenePurFoam N Komponente A, PenePurFoam R компонент A, PenePurFoam NR компонент A, PenePurFoam